


| Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado | |
|---|--|
|  | ICE |
| | 0,76 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Instalación: | Alumbrado público |
| Localidad / calle: | Villar de los Barrios / C/. Pico del Lugar |
| Horario de funcionamiento: | 10,96 horas/día |
| Consumo de energía anual (kWh/año): | 56.256,02 |
| Emisiones de CO ₂ anual (kgCO ₂ /año): | 22.502,41 |
| Índice de eficiencia energética (I _□): | 1,32 |
| Iluminancia media en servicio E _m (lux): | 9,50 |
| Uniformidad (%): | 0,34 |

Con el diseño realizado, la instalación que nos ocupa recibe la máxima calificación energética, la más eficiente: Letra A

ión